

(공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	우방산업(주)	성명(대표자)	조유선						
	주소	경기도 이천시 모가면 진상미로 1141 (전화번호: 02)6940-9560)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			69A㎡	69B㎡	74㎡	84A㎡	84B㎡	84C㎡	84C㎡	
		세대	177세대	55세대	52세대	126세대	64세대	64세대	64세대	
측 정 자	상호	(주)지이티	등록번호	317-81-12359						
	주소	충청북도 음성군 음성을 설성공원길 33-9, 203동 501호 (전화번호: 043)221-3060)								

공동주택 공기질 측정결과(단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고 기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	(13:30~17:45)	(101동 -1301호)	남남향	불검출	496.1	6.8	49.6	51.6	47.7	밀폐 101.0 환기 (48시간)
2지점	(13:30~17:45)	(101동 -202호)	남남향	불검출	501.4	7.1	47.1	50.1	48.6	밀폐 104.0 환기 (48시간)
3지점	(13:30~17:45)	(102동 -3205호)	남동향	불검출	377.2	5.9	48.3	47.8	47.1	밀폐 96.0 환기 (48시간)
4지점	(13:30~17:45)	(102동 -1706호)	남동향	불검출	402.8	4.3	29.6	52.1	34.5	밀폐 106.0 환기 (48시간)
5지점	(13:30~17:45)	(103동 -202호)	남남향	불검출	436.5	2.9	33.1	50.5	39.6	밀폐 98.0 환기 (48시간)
6지점	(13:30~17:45)	(103동 -2604호)	남남향	불검출	472.8	4.6	36.9	48.3	42.5	밀폐 103.0 환기 (48시간)
7지점	(13:30~17:45)	(104동 -1301호)	남동향	불검출	461.3	4.7	34.5	39.9	41.8	밀폐 109.0 환기 (48시간)
평균				불검출	449.7	5.2	39.9	48.6	43.1	밀폐 102.4 환기 (48시간)

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022년 09월 20일

제출자 우방산업(주) (직인생략)

달성군수 귀하

작성요령

- 1. 거실방향은 8방위로 구분하여 표시하여야 합니다.(예: 남동향, 남남향)
- 2. 공동주택 공기질 측정결과란의 라돈 항목은 해당 항목을 측정한 경우에만 작성합니다.
 - 가. '밀폐' 란에는 밀폐 조건에서의 측정값을 작성합니다.
 - 나. '환기' 란에는 환기설비(「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제11조에 따른 환기설비를 말합니다. 이하 같습니다)의 가동조건에서 측정한 값을 작성합니다.
 - 다. 라돈 항목의 괄호 안에는 밀폐 이후 환기설비를 가동할 때부터 라돈의 측정값이 권고기준에 도달할 때까지 걸린 시간을 작성합니다. 다만, 밀폐 조건에서 측정한 값이 권고기준보다 낮은 경우에는 작성하지 않습니다.

처리절차

